



Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
Pražská 83, 669 02 Znojmo



OZNÁMENÍ

Chemická služba Hasičského záchranného sboru České republiky ÚO Znojmo oznamuje. Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, které spadají pod ÚO Znojmo si neprodleně označí IDP evidenčními čísly své jednotky, které se shodují s evidenční kartou přístroje a kartou tlakové lahve. Evidenční čísla budou čitelná na všech částí přístroje, které určí CHS HZS ČR ÚO Znojmo.

Odůvodnění: při převzetí IDP od více JSDH dochází při kontrolách technikem chemické služby k nechtěné záměně součástí IDP z důvodu neoznačování evidenčními čísly JSDH obcí. Toto vede k neshodám HZS a SDH a zároveň zdržování od jiné práce technika chemické služby. Proto doporučuji toto opatření neprodleně učinit.

JSDH obcí si budou pečovat o své IDP na stanici

- při předání IDP na CPS Znojmo, PS Mor. Krumlov, PS Hrušovany bude tento IDP čistý tj. bez vrstvy usazeného prachu a jiných nečistot např. po zásahu, saze, bláto aj.
- technik chemické služby pouze omyje OM a provede její dezinfekci
- TL, nosič a horní kryt IDP si omyje každá JSDH obcí na stanici a poté dodá čistý na kontrolu tech. chem. služby
- před předáním na CHS si JSDH obcí zkontroluje, zda není prošlá revize PA nebo TL
- při předání IDP bude v ev. kartě zapsán záznam o použití IDP
- technik chem. služby převezme IDP čistý, řádně označený, s platnou revizí PA a TL

Ve Znojmě dne:.....19.7.2011.....

.....
referent CHTS ÚO Znojmo
nprap. Radim Holinsky

Schvaluji:
ředitel ÚO Znojmo HZS Jmk
plk. Ing. Ján Novosad